

Wanneer inwendig leidingonderzoek uitvoeren volgens TB80?

Dit is afhankelijk van de leeftijd en de vervaldatum, waartegen het volgende jaarlijkse onderhoud (JO) moet zijn uitgevoerd.

Stel: Installatie op 15 februari 2022 is 15 jaar oud.

Vervaldatum JO = 1 maart -> voor 1 maart 2022 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 juli -> voor 1 juli 2022 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 dec -> voor 1 dec 2022 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 jan 2023 -> voor 1 maart 2023 leidingonderzoek uitgevoerd hebben
(JO = Jaarlijks Onderhoud)

=====

Stel: Installatie op 20 augustus 2023 is 15 jaar oud.

Vervaldatum JO = 1 sept -> voor 1 sept 2023 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 juli -> voor 1 juli 2023 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 dec -> voor 1 dec 2023 leidingonderzoek uitgevoerd hebben

Vervaldatum JO = 1 jan 2024 -> voor 1 maart 2024 leidingonderzoek uitgevoerd hebben
(JO = Jaarlijks Onderhoud)

=====

Voor alle installaties welke 15 jaar oud zijn of worden, tussen augustus 2019 en augustus 2021, geldt dat het leidingonderzoek voor augustus 2021 uitgevoerd moet zijn.

=====

Heeft de installatie langer dan één jaar buiten bedrijf gestaan en gaat weer in gebruik genomen worden → leidingonderzoek

BECAUSE IT ALL HAPPENS ON THE INSIDE